

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

* Obligatoriska fält

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att ny avloppsanläggning förlorar sin funktion. Undersökningen kräver att slamavskiljaren töms på avloppsvatten för att sedan fyllas på med vatten från exempelvis trädgårdslangen. Efter undersökningen ska slamavskiljaren tömmas igen och eventuella skador noteras. Kom ihåg att fotografera insidan av slamavskiljaren.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljare.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation(4 stycken bilder per A4) ska skickas in till Upplands Väsby kommun, Väsby Direkt, 194 80 Upplands Väsby, efter avslutat arbete.

Punkter försedda med texten: **(BILD)** ska fotodokumenteras.

DNR: _____

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvoly m	Ange antal kammare
Om möjligt, ange fabrikat	Ange ålder

Kontroll i fält

Är locket helt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar
Finns funktionellt T- rör på utgående rör? (BILD) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar

Ta ett mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant.

Ange mått och tidpunkt för första mätningen*
--

Efter 8 timmar tas ett andra mått

Ange mått och tidpunkt * (OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 8 timmar för att kontrollera eventuella läckage))
--

Töm slamavskiljaren och skölj rent. Ta en bild! (BILD)

Sker inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar
Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar
Har brunnen börjat söndervittra? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar

Övrigt

Övriga kommentarer

Underskrift fastighetsägare *

Ort och datum

Underskrift

Underskrift (om annan än fastighetsägaren utfört arbetet)

Ort och datum

Underskrift