

## Checklista för täthetskontroll av slutna tank

### INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handläggningen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.

Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsbud via Väsby direkt 08-590 970 00, vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.

\* Obligatoriska fält

### Information

Om befintlig slutna tank ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att den slutna tanken har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som förväntat, ska slutna tanken kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att ny avloppsanläggning förlorar sin funktion. Undersökningen kräver att den slutna tanken töms på avloppsvatten för att sedan fyllas på med vatten från exempelvis trädgårdslangen. Efter undersökningen ska den slutna tanken tömmas igen och eventuella skador noteras. Kom ihåg att fotografera insidan av den slutna tanken.

Observera att farlig gas kan bildas i den slutna tanken.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation (4 stycken bilder per A4) ska skickas in till Upplands Väsby kommun, Väsby Direkt, 194 80 Upplands Väsby, efter avslutat arbete.

Dnr: \_\_\_\_\_

### Uppgifter om slutna tanken

Ange våtvolyym*	Om möjligt, ange fabrikat
Ange ålder*	

### Ta ett mått från vattennivån upp till slutna tankens kant.

Ange mått och tidpunkt för första mätningen *
---

### Kontroll i fält

Är locket helt?*	Kommentar
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

### OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 8 timmar för att kontrollera eventuella läckage.

Efter 8 timmar tas ett andra mått. Ange mått och tidpunkt *
---

**Töm den slutna tanken och svara på följande frågor**

Sker inläckage av ytvatten efter att slutna tanken tömts?*	Kommentar
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Är slutna tanken fri från sprickor och inväxta rötter?*	Kommentar
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har tanken börjat söndervittra?*	Kommentar
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

**Övriga kommentarer****Underskrift fastighetsägare \***

---

Ort och datum

---

Underskrift

**Underskrift (om annan än fastighetsägaren utfört arbetet)**

---

Ort och datum

---

Underskrift